



5804 számú út keresztezése  
 8+535 km. szelvényben  
 8,0 m hosszon  
 átfúrással elhelyezett  
 Dk108x3,6 (víz), illetve  
 Dk159x4,5 (szennyvíz)  
 acél védőcsövekben

VI 1-0  
 634,00 m  
 PE100 Dk63x5,8

SZNY 1-0  
 646,00 m  
 PE80 Dk90x8,2

- Jelmagyarázat:**
- - - ← tervezett szennyvíz nyomóvezeték
  - tervezett vízvezeték
  - meglévő gázvezeték
  - meglévő elektromos légvezeték
  - - - szabályozási vonal

Villány-Középrigóc vasútvonal keresztezése  
 459+34 hm. szelvényben  
 20,0 méter hosszon átfúrással elhelyezett  
 Dk108x3,6 és Dk219x4,5 acél védőcsövekben,  
 valamint 459+36 hm. szelvényben  
 20,0 méter hosszon átfúrással elhelyezett  
 Dk 159x4,5 és Dk 273x7,1 acél védőcsövekben

<b>Keresztes-Gréczi</b> Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft.		Ügyvezető: <i>Keresztes László</i>	Telefon: 510-254 510-252 Fax: 510-254
Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.		Keresztes László	
Munka helye és Megnevezése:	Drávacsepely község csatornaműve Elvi vízjogi engedélyezési terv		Dátum: 2016. 04.
Méretarány: 1 : 1000	Rajz tárgya:	Részletes helyszínrajz Külterület	Törzsszám: 4/2016
Vezető tervező: <b>Keresztes László</b> Engedély szám: VZ-T/02-0436	Szerkesztő-tervező: <i>Király Zoltán</i> <b>Király Zoltán</b>		Rajzszám: HR-3

Kapcsolódik a HR-4 számú rajzhoz.