

EU-Winner Consulting Kft.

7621 Pécs
Jókai u. 13. fsz.2.

Iktatószám: BAR-792/2/2016.

Tárgy: Drávacsepely, szennyvízelvezetés elvi
közútkezelői hozzájárulás

Hiv.szám:

Előadó: Pehrné Ellmajer Csilla

Tisztelt Címzett!

Az EU-Winner Consulting Kft. (7621 Pécs, Jókai u. 13.) jogosult részére, az 58124. j. Drávacsepely bekötő út teljes hosszában (0+000 – 1+559 km szelvényig) párhuzamos nyomvonal-vezetés, illetve az 5804. j. Harkány-Sellye–Darány összekötő út keresztezése a 8+534 km szelvényben, Drávacsepely település szennyvízelvezetése miatt, Keresztes László tervező által készített 4/2016 számú terve alapján

elvi közútkezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételek mellett megadjuk:

- A tervezett nyomvonal vezetése nem lehet sem a közút padkájában, sem az árok alatt, azt árkon kívül kell elhelyezni.
- A közművezeték keresztezését a burkolat megbontása nélkül, átfúrással szükséges megoldani úgy, hogy az útburkolat alatti minimális fektetési mélység 1,50 m legyen.
- A kivitelezéshez szükséges indító- / fogadóakna a burkolat szélét 2,00 m-nél jobban nem közelítheti meg, csak árkon kívül helyezhető el.
- Az árkot keresztező tervezett közművezeték az árok elméleti folyásfenék szintjétől legalább 1,00 m mélységben fektetendő.
- A közút közművezetékekkel történő keresztezése során a keresztezési szög nem lehet kisebb, mint 90°.
- A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt végleges közútkezelői hozzájárulásunkat meg kell kérni 3 pld tervdokumentáció benyújtásával!

Pécs, 2016. augusztus 10.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Baranya Megyei Igazgatósága
7623 Pécs, Köztársaság tér 5.
0201



Borbás László

megyei forgalomtechnikai és
kezelői osztályvezető



Varga Zoltán

megyei üzemeltetési és
fenntartási osztályvezető